

entspannen

Wärme

Traumbäder



Termin: Uhrzeit: Annahme-Datum: 15.03.2018

März APRIL

angenommen von: dre

AUFTRAG NR.: 180805

hgv WDV 576 dsd4

HANS SACK

Heizung Lüftung Sanitär

Auftraggeber:

Torsten Wendt
c/o sbv Immobilienmanagement GmbH
Willi-Sander-Platz 1
24943 Flensburg

Tel.:

Kunden-Nr.: 27385

Auftrag erteilt durch:

Monteur:

☐ Extraarbeit☐ zum Hauptauftrag

Auftragsinformation/ Ausführende Arbeiten:

Neustadt 51 / 51a

1x jhrl. Wartung Wartung laut Vertrag WDV 576 der Primär-Fernwärmestation
Schlüssel 74

Ausgeführte Arbeiten:

WDV

Name des Monteurs: Sadedu - Plath

Datum:	Stunden			Stunden			Stunden			Stunden			Stunden			Stunden			Stunden		
	Tag	Über.	Nacht	Tag	Über.	Nacht	Tag	Über.	Nacht	Tag	Über.	Nacht	Tag	Über.	Nacht	Tag	Über.	Nacht	Tag	Über.	Nacht
9.04.18			WDV																		

Materialverbrauch:

Menge	Material	Menge	Material
	WDV		

Materialverbrauch:

Arbeit beendet:

☒ JA ☐ NEIN

Kunde: Reparatur ordnungsgemäß ausgeführt (Tag, Unterschrift)

Wartungsprotokoll - Fernwärmestation laut Wartungsvertragsnr.:

576

☐ Abnahme/Inbetriebnahme

☒ Wartung

☐ Bestandsaufnahme

Hans Sack GmbH & Co. KG

Neustadt 51 a
24939 Flensburg

Tel.: 0461-49393 0



HANS SACK
Heizung Lüftung Sanitär

Auftraggeber:

RIB Rude vert. d. sbv

Straße:

Friesische Str. 62

Plz/Ort:

24937 Flensburg

Standort der Anlage:

Neustadt 51

durchgeführt von:

✓ ohne Beanstandung

A Komponente auszutauschen

S Voreinstellung prüfen /
Komponent reinigen

N Komponent nicht vorhanden

Anlagenteile	Bemerkungen	Anlagenteile	Bemerkungen
Wärmetauscher	✓	Vorlauffühler	✓
Differenzdruckregler	✓	Rücklaufbegrenzer	✓
Fl. Absperrventile	✓	Doppelthermostat	✓
Schmutzfänger	✓	Boilerthermostat	N
Manometer 1	✓	Druckgefäß 1	✓
Manometer 2	✓	Druckgefäß 2	N
Manometer 3	✓	Sicherheitsventil	✓
Manometer 4	✓	Manometer	✓
M-Thermometer 1	✓	Thermometer	✓
M-Thermometer 2	✓	Pumpe 1	✓
Mengeneinstellventil	✓	Pumpe 2	✓
Schmutzfänger 1	✓	Pumpe 3	✓
Schmutzfänger 2	✓	Pumpe 4	✓
HD-Entleerung	✓	Muffenschieber/Kugelhä.	✓
HD-Entlüftung	✓	Fl.-Absperrventile	✓
mech. Regelung	N	KFE-Hähne	✓
witterungsgef. Reg.	✓	Warmwasserbereiter	N
Motorventil	✓	WW-Temperaturregler	✓
Stellantrieb	✓	Rohrleitungen	✓
Zentralgerät	✓	Isolierung	✓
Außenfühler	✓	Beschilderung	✓
Anlage aufgefüllt	✓	Anlage entlüftet	✓
Druck Ausdehnungsgefäß 1,5 bar	Druck Heizungsanlage 2 bar
Durchflussmenge	Zähler sekundär Liter	lt. Stadtwerke (Vertrag) Liter
Kontrolle der Warmwassertemperatur bei vorhandenem Warmwasserbereiter	 60 °C	

Anmerkungen:

Unterschrift